

Gällande skyddet planering vid Skanör 16:2 så är det inte detaljprojekterat. Så jag kan inte svara på den tekniska lösningen.

För att kunna detaljprojektera så behövs det ett politiskt beslut. Som tidigast är det rimligt att en entreprenad kan påbörjas efter år 2027.

Gällande utformningen vis 16:2 så är det parallellgatan (Kyrkogatan) som är tänkt för passage från västergatan till slottstigen.

På Skanör 16:2 var de befintliga höjder år 2019 ca +1,4 meter

På Slottstigen framför skanör 16:2 så var de befintliga höjder år 2019 ca +0,9 meter.

Detta betyder: sett från fastigheten skanör 16:2 kommer skyddet ha en visningshöjd på ca 1,6meter.

Sett från slottstigen kommer skyddet ha en visningshöjd på ca 2,1 meter.

Mvh,
Anders Purcell
Projektledare



TELEFON 040-42 50 00

E-POST fornamn.efternamn@vellinge.se

POST Vellinge kommun, 235 81 Vellinge

BESÖK Norrevångsgatan 3

WEBB Vellinge.se